


Hinweis zur Planung des Trinkwasseranschlusses für Planer und Bauherrn

Ergänzende Regelung zur Planung der Leitungsführung im Privatgrund.
Zu unten genannten Vorgaben sollte bei bestehenden Grundstücksanschlüssen (*Wasserleitung liegt bereits auf dem Baugrundstück*) auf einen Leitungsverzug zur Geraden Anschlussverlängerung und der versetzten Gebäudeeinführung von max. 1 m geachtet werden.


Weiterhin sollte nicht mehr als eine Abwinkelung (90°) in der Trasse auf dem Privatgrund verbaut werden.



Leitungsverzug max. 1m



Anschlussleitung mit einem rechten Winkel



So nicht!

